PIC-760	2JJ4CP		精氩塔压力调节	N=0.018MPa
PI-708	2JJ4CP		液氩泵后压力指示	N=0.9MPa
PI-707	2JJ4E		液氩泵AP2后压力指示	就 地 N=0.9MPa
PI-706	2JJ4E		液氩泵AP1后压力指示	就 地 N=0.9MPa
PI-705	2JJ4E		液氩泵AP2前压力指示	就 地 N=0.05MPa
PI-704	2JJ4E		液氩泵AP1前压力指示	就 地 N=0.05MPa
PI-701	2JJ4CP		粗氩塔液空侧压力	N=0.045MPa
PIC-21	2JJ4CP		纯氧量筒压力指示调节	N=0.1MPa
PIC-6	2JJ4CP		精氩塔冷凝器氮侧压力指示调节	N=0.045MPa
PI-5	2JJ4CP		纯氧塔压力指示	N=0.042MPa
LIC-708	2JJ4CP×3		精氩塔蒸发器液氩液面指示调节	N=1800mmH_2O
LI-702	2JJ4CP 2JJ4E		液氩计量槽液面指示	N=2380mmH_2O
LIC-701	2JJ4CP 2JJ4E×2		粗氩塔液面指示调节	N=1800mmH_2O
LIC-22	2JJ4CP 2JJ4E		液体量筒液氧液面指示	禁 油 N=900mmH_2O
LIC-18	2JJ4CP 2JJ4E		贮罐液氧液面指示	禁 油 N=4560mmH_2O
LIC-12	2JJ4CP 2JJ4E×2		纯氧塔液氧液面指示	禁 油 N=1700mmH_2O
LIC-5	2JJ4CP×2		精氩塔冷凝器液氮液面指示调节	N=200~600mmH_2O
LIC-3	2JJ4CP 2JJ4E×2		粗氩塔冷凝器液空液面指示调节	N=300~800mmH_2O
PdI-703	2JJ4CP×2		精氩塔阻力	N=~2KPa
PdI-702	2JJ4CP×2		粗氩塔C3阻力	N=6~8KPa
PdI-701	2JJ4CP×2		粗氩塔C5阻力	N=4~6KPa
PdI-4	2JJ4CP×2		纯氧塔C6阻力	N=~2KPa

标 号 MARKS	代号或型号 DESIGNATION	名 称 DESCRIPTION	用 途 SERVICE	备 注 REMARKS
FI-710		氩馏分流量指示		N=12300m³/h
FI-702		废气放空流量指示		N=5m³/h
FI-701		工艺氩流量指示		N=325m³/h
FI-450		膨胀空气进塔流量指示		N=4200m³/h
HC-762		V762 遥控		
HC-705		V705 遥控		
HC-20		V20 遥控		
HC-15		V15 遥控		
HC-10		V10 遥控		
HC-9		V9 遥控		
HC-4		V4 遥控		

版次 REV	说 明 DESCRIPTION	设计 DRAWN	校对 CHK'D	审核 REW'D	批准 APP'D	日期 DATE
1版	会审后最终版	黄 磊	翟彦邦	李美玲		20110317
0版	初版	黄 磊	翟彦邦	李美玲		20110223

本图纸为中国开封空分集团有限公司财产，未经本公司许可不得转给第三者或复制。
This drawing is the proprietory of KFAS GROUP CO., LTD., CHINA, unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

标记 MARK	处数 DIV. NO.	分区 SEC. SYM	更改文件号 REV. NO.	签名 SIGNING	年 月 日 DATE

设计 DRAWN		标准化 STD'D	
校对 CHK'D		审定 FINAL'D	
审核 REW'D			
工艺 P. CHK'D		批准 APP'D	

FON(Ar)-10300/20000/320型
分馏塔系统
(4085LC)

中 国
开封空分集团有限公司
KFAS GROUP CO., LTD., CHINA

KDON(Ar)-10300/20000/320型
空分设备工艺流程图

阶段标记 STAGED MARKS	编号 NO.	比例 SCALE
S	P05	

共 05 张 TOTAL PAGES	第 05 张 PAGE

14085 LC

PDF 文件使用 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn